

**Installazione**

Per l'allacciamento idraulico del filtro si dovrà prevedere un by-pass (Fig. 1). Collegare idraulicamente lo scarico di fondo in modo da poter scaricare l'acqua in apposito pozzetto (Fig. 1).

**Manutenzione**

L'unica manutenzione al filtro consiste nello scaricare periodicamente l'acqua attraverso la valvolina di fondo. L'operazione dura pochi secondi ed ha lo scopo di eliminare le impurità grossolane trattenute dal filtro. Periodicamente, inoltre, la cartuccia va lavata con un flusso d'acqua in controcorrente (dall'interno verso l'esterno) vedi Fig. 2.

**Tabella tecnica**

3/4"	70	40	3/4"	30	10	1,820
1"	100	60	1"	30	10	2,020
	Portata max l/min	Portata cons. l/min	Raccordi Ø	Temp. acqua max °C	Pressione max esercizio	Peso in KG

**Installation**

A by-pass must be fitted for the hydraulic connection of the filter (Pict. 1). Connect the outlet to drain the water (Pict. 1).

**Maintenance**

The only maintenance required by the filter consist in draining periodically the water through the outlet valve. The operation lasts just few seconds and it removes all coarse impurities held back by the filter. The cartridge has then to be cleaned periodically with a backwash waterflow (from the inside to the outside) see picture 2.

**Technical data table**

3/4"	70	40	3/4"	30	10	1,820
1"	100	60	1"	30	10	2,020
	Maximum flow rate l/min	Recomm. flow rate l/min	Connectors Ø	Max water temp. °C	Max working pressure	Weight KG

**Mise en place**

Pour la mise en place du filtre il faut installer un by-pass (Fig. 1). Liez hydrauliquement la sortie inférieure du filtre pour évacuer l'eau dans le puisard spécial.

**Entretien**

Le seul entretien du filtre consiste à évacuer périodiquement l'eau en ouvrant la petite vanne du fond. L'opération ne dure que quelques secondes et elle vise à éliminer les grosses impuretés retenues dans le filtre. Par ailleurs, il sera également nécessaire de laver périodiquement la cartouche sous un flux d'eau à contre-courant (de l'intérieur vers l'extérieur), voir schéma 2.

**Spécifications Techniques**

3/4"	70	40	3/4"	30	10	1,820
1"	100	60	1"	30	10	2,020
	Débit maximal l/min	Débit conseillé l/min	Tuyaux Ø	Température eau maxi °C	Pression maxi d'exercice	Poids en KG

**Instalacion**

Para la conexión hidráulica del filtro se debe prever un by-pass (Véase la Fig. 1). Conectar hidráulicamente el escape del fondo del filtro en modo de poder descargar el agua en pozo aparte.

**Mantenimiento**

La única mantención del filtro consiste en descargar periódicamente el agua a través de la valvulita del fondo. La operación dura pocos segundos y tiene como finalidad el eliminar las impurezas grosccas retenidas por el filtro. Periódicamente, además, el cartucho se debe lavar con un flujo de agua en contracorriente (desde el interior hacia el exterior), ver Fig. 2.

**Datos tecnicos**

3/4"	70	40	3/4"	30	10	1,820
1"	100	60	1"	30	10	2,020




Fig. 2

